

# Профилактическое мероприятие № 24240061000215372923 от 16.09.2024

**Статус** Предостережение объявлено  
**мероприятия:**  
**Контролируемое** КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
**лицо:** ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ "СОСНОВОБОРСКИЙ МЕХАНИКО-  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ"  
**Контрольный(надзорный) орган:** ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ  
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ  
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ  
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КРАСНОЯРСКОМУ  
КРАЮ



Паспорт КНМ подписан ЭЦП  
Дата подписания: 16.09.2024  
Сертификат: 29 23 42 58 87 46 49 63 74 85 99 07 35 32 53 42  
81 86 39 4  
Выдан: Казначейство России  
Владелец: Дамаева Юлия Витальевна, ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ  
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И  
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО  
КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ  
Действителен: с 16.11.2023 по 08.02.2025

## Сведения о профилактическом мероприятии

**Вид контроля (надзора) и его номер:** 006 – Федеральный государственный пожарный надзор

**Вид профилактического мероприятия:** Объявление предостережения

**Даты проведения профилактического мероприятия**

**Дата объявления предостережения:** 16.09.2024

## Основания проведения профилактических мероприятий

1. Основание проведения профилактических мероприятий: (Постановление № 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям  
Дополнительно: В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

## Сведения о содержании предостережения

**Описание предостережения:** Согласно ст. 54 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ необходимо: системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре установить в помещении мастерской.

Согласно п. 13 Постановления Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020

# Профилактическое мероприятие № 24240061000215372923 от 16.09.2024

г. «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» необходимо: обеспечить соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования конструкций кровли.

**Содержание предостережения:** Выписка.docx

## Сведения о контролируемом лице

**Тип контролируемого лица:** Юридические лица

**Наименование контролируемого лица:** КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СОСНОВОБОРСКИЙ МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ"

**Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):** 2458004113

**Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):** 1022400557365

**Адрес места нахождения:** 662500, Красноярский край, Г. СОСНОВОБОРСК, УЛ. ЮНОСТИ, Д. ЗД 7,

**Наличие проверяемого лица в реестре СОНКО:** Нет

## Сведения об объектах контроля

1. Тип объекта: Производственные объекты

Вид объекта: здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

Подвид объекта: здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

Категория риска: средний риск

## Сведения о должностных лицах контрольных (надзорных) органов, участвующих в соответствующих профилактических мероприятиях

1. Дамаева Юлия Витальевна государственные инспекторы городов (районов) субъектов Российской Федерации по пожарному надзору – сотрудники территориальных отделов (отделений, инспекций) структурных подразделений территориальных органов Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – органов, специально уполномоченных решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской Федерации, в сферу ведения которых входят вопросы организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора

## Обязательные требования, подлежащие проверке

1. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Пункт 13 Правил, Другое/ прочее абзац 2  
Содержание требования: При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования объектов защиты, проверка проводится не реже 1 раза в год.
2. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Пункт 13 Правил, Другое/ прочее абзац 3

## **Профилактическое мероприятие № 24240061000215372923 от 16.09.2024**

Содержание требования: По результатам проверки состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования объектов защиты составляется акт (протокол) проверки состояния огнезащитного покрытия с указанием места (мест) с наличием повреждений огнезащитного покрытия, описанием характера повреждений (при наличии) и рекомендуемых сроках их устранения.

Содержание требования: Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений огнезащитного покрытия строительных конструкций, инженерного оборудования объектов защиты.

3. Президент Российской Федерации: Федеральный закон от 2008-07-22 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 123-ФЗ, Часть 2, Статья 54, Глава 14

Содержание требования: Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей.

4. Президент Российской Федерации: Федеральный закон от 2008-07-22 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 123-ФЗ, Часть 1, Статья 54, Глава 14

Содержание требования: Системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей в условиях конкретного объекта.